

Код формы по ОКУД _____
Код организации по ОКПО _____

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
Уральское городское управление
Наименование государственного органа
госсанэпиднадзора

Западно-Казахстанской области
Санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма 303/у Утверждена Приказом
Министерства

здравоохранения
Республики Казахстан «8» июля
2005 года № 332

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 6-12/1468
« 01 » июля 2008г.

1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза акта обследования Уральского
Гуманитарно-технического колледжа по адресу: К. Аманжолова, 108
Наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов
среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг
Проведена по заявлению за № 463 от 25.06.08г.
по заявлению, подписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Заказчик (заявитель) Директор Уральского Гуманитарно-технического
колледжа Набидоллина Ш.С. ул. К. Аманжолова, 108
полное наименование, адрес, тел. ФИО руководителя

3. Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы Уральский
Гуманитарно-технический колледж, образовательная деятельность
отрасль, сфера деятельности, местонахождения, адрес

4. Проекты, материалы разработаны (подготовлены) -

5. Представленные документы: Заявление от 25.06.08 № 463
- акт санитарно-эпидемиологического от 26.06.08г.

6. Представленные образцы продукции _____

7. Экспертное заключение других организаций (если имеются) _____
наименование организации, выдавшей заключение

8. Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции)

Общая площадь учебного корпуса - 2076 кв.м., из них полезная - 1815 кв.м. Количество учащихся - 825, площадь на одно посадочное место - 2,2 кв.м., при норме 2,2 кв.м.

Внутренняя отделка помещений учебных кабинетов: стены окрашены вододисперсионной краской, полы - линолеумное покрытие, потолок - вододисперсионная покраска.

Освещение - естественное и искусственное. Естественное освещение производится за счет оконных проемов.

При расстановке учебной мебели в учебных аудиториях № 14, кабинете английского языка, в библиотеке, в мастерских учитываются левостороннее естественное освещение, расстояние от доски до первых парт, между рядами парт, от наружных и внутренних стен соблюдается. Для освещения классных досок установлены светильники

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, защитными плафонами укомплектованы.

Компьютерный кабинет № 46, площадь компьютерного кабинета - 65,3 кв. м. на 10 компьютеров, площадь на одно рабочее место составляет - 6,5 кв.м. (при норме - 4,0 кв.м). Расстояния компьютеров от стены, между боковыми поверхностями видеомониторов соблюдается.

В кабинетах информатики компьютеры установлены на одноместных партах, предназначенными для ПК (СанПиН №3073 от 18.09.04 п.69). Расположение периметрально, рабочие места оборудованы стульями без подъемно-поворотного устройства согласно требованиям СанПиН (СанПиН №3073 от 18.09.04 п.54). Медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется. Оконные проемы оборудованы жалюзи, огнетушителем.

Спортивный зал расположен по адресу: пр. Достык, 173. Внутренняя отделка спортивного зала соответствует требованиям СанПиН. Раздевалка спортивного зала оборудована душевыми и санузлом.

Всего сотрудников по колледжу - 77, медосмотр имеется, допуск к работе имеется.

Договор с Дезстанцией - № 25 от 03.01.08

Договор со Спецавтобазой - № 152 от 03.01.08г.

9. Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализация, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света) -

10. Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото.

Санитарно-эпидемиологическое заключение .

Уральский Гуманитарно - технический колледж по адресу:

К. Аманжолова, 108

Наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг _____


На основании санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствует
требованиям СанПиН № 866 от 15.12.04 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и эксплуатации организаций начального
профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования.

Указать, соответствует или не соответствует санитарно-гигиеническим правилам и нормативам
наименование, дата и номер.

Предложения:

На основании Закона Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет
обязательную силу.

И.о. начальника УГУТО



Арыспаев М.К

Аульбаева 514135
АА 2 01.07.08